



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности Главного управления министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий

по Краснодарскому краю
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: ugpn_kkrai@mail.ru

Отделение надзорной деятельности Успенского района
с. Успенское ул. Ленина, 289
тел./факс 8 (86140) 5-82-24

с. Успенское

(место составления акта)

« 17 » июня 20 13 г.

(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 112

по адресу/адресам: Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Гагарина, 2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Успенского района
по пожарному надзору Тарасова Ильи Сергеевича № 112 от 25.04.2013г.

(или документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 2 села Успенского муниципального образования Успенский
район**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Основной государственный регистрационный номер

1022305004435

Индивидуальный номер налогоплательщика

2357004212

Дата и время проведения проверки:

« » 20 года с ч. мин. до ч. мин. Продолжительность

« » 20 года с ч. мин. до ч. мин. Продолжительность


(указывается в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/10 рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Успенского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: 

(заполняется при проведении выездной проверки)

Входящий № 589 от 15.05.2013 года в 15 часов 17 минут

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: --

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Успенского района по
пожарному надзору Кузнецов Дмитрий Владимирович**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо(а), проводившее проверку: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Борзенко

(Фамилия)

Ольга

(Имя)

Николаевна

(Отчество)

Директор МАОУ СОШ № 2 села Успенского Борзенко Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, имени должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, государственного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствующим(им) при проведении проверки)

(данные документа удостоверяющего личность законного представителя юридического лица)

Приказ № 9/4-л от 10.03.2006 года

(Данные доверенности или иного документа подтверждающие полномочия представителя юридического лица)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от ЧС (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

1.	Отсутствует акт проведения проверки работоспособности противопожарного водоснабжения (ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 61 правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)
2.	Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения в специальном журнале произвольной формы (ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 478 правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)
3.	Огнетушители не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской (ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 475 правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)
4.	На лестничной площадке, рядом с кабинетом № 24, пожарный рукав не присоединен к пожарному стволу (ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 57 правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)
5.	Отсутствует запор на двери эвакуационного выхода с маршевой лестницы, ведущей во

	двор школы (ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 35 правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)
6.	В кабинете химии № 49 огнетушитель не соответствует пожару класса А (ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 465 правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)

Указанные нарушения были допущены: **муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 2 села Успенского муниципального образования Успенский район**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протокол об административном нарушении в области пожарной безопасности от 17.06.2013 г.;
Предписания по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности от 17.06.2013 года № 112/1/1-6.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения НД Успенского района



Д.В. Кузнецов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ СОШ № 2 села Успенского Борзенко Ольга Николаевна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего(их) проверку)