

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Дзержинского 95/97, тел.8(8612) 25-34-04, ZAREVO.
Отделение надзорной деятельности Успенского района с. Успенское, ул. Ленина, 289
тел.: (86140) 5-82-24; электронный адрес; ZAREVO 40**

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа ИД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 112/1/1-6
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 села Успенского муниципального образования Успенский район Борзенко Ольге Николаевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с «20» мая 2013 года по «17» июня 2013 года государственным инспектором Успенского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Кузнецовым Дмитрием Владимировичем проведено мероприятие по надзору на территории, в зданиях и сооружениях муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 села Успенского муниципального образования Успенский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Гагарина, 2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Борзенко Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
112/1/1-1	Отсутствует акт проведения проверки работоспособности противопожарного водоснабжения	(ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 61 правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)	11.11.2013	
112/1/1-2	Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения в специальном журнале произвольной формы	(ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 478 правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25	11.11.2013	

		апреля 2012 г. № 390)		
112/1/1-3	Огнетушители не имеют порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской	(ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 475 правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)	11.11.2013	
112/1/1-4	На лестничной площадке, рядом с кабинетом № 24, пожарный рукав не присоединен к пожарному стволу	(ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 57 правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)	11.11.2013	
112/1/1-5	Отсутствует запор на двери эвакуационного выхода с маршевой лестницы, ведущей во двор школы	(ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 35 правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)	11.11.2013	
112/1/1-6	В кабинете химии № 49 огнетушитель не соответствует пожару класса А	(ст. 5, 6 ФЗ №123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 465 правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390)	11.11.2013	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в четвертом квартале 2013 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Успенского района

по пожарному надзору Д.В. Кузнецов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«17» июня 2013 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«17» июня 2013 г.



**Директор МАОУ СОШ № 2
села Успенского О.Н. Борзенко**

(должность, фамилия, инициалы)