

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
 г. Краснодар, ул. Дзержинского 95/97, тел.8(8612) 25-34-04.
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Успенского района с. Успенское, ул. Ленина, 289
 тел.: (86140) 5-82-24; e-mail: 131_pch_uspensкое@mail.ru

... от ГУ МЧС России (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа ПД, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 68/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору муниципального автономного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени героя Советского Союза Ю.А. Гагарина муниципального образования Успенский район Борзенко Ольге Николаевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

с «05» июля 2017 года по «14» июля 2017 года и. о. главного государственного инспектора Успенского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Науменко Станиславом Васильевичем проведено мероприятие по надзору территории, зданий и помещений муниципального автономного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 имени героя Советского Союза Ю.А. Гагарина муниципального образования Успенский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Гагарина, 2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Борзенко Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
68/1-1	Не обеспечена подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специально выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, и (или)	ч.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	04.06.2018	

транслирующей этот сигнал организацией			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках планового мероприятия по надзору во втором квартале 2018 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. главного государственного инспектора
Успенского района

И.о. территориальному надзору Науменко С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«14» июля 2017

Предписание № _____

(подпись)

«14» июля 2017 г.



Директор МАОУ СОИ № 2 имени героя
Советского Союза Ю.А. Гагарина Борзенко О.Н.
(должность, фамилия, инициалы)