



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы
Успенского района

ул. Ленина, д. 289, с. Успенское, 352451
тел.: 8 (86140) 5-82-24, fax: 8(86140) 5-60-01

Законному представителю
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2
им. Героя Советского Союза Ю.А.
Гагарина МО Успенского района
Борзенко Ольге Николаевне

18.07.2017 № _____ -9-49-29
На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 37

«18» июля 2017г.

с. Успенское, ул. Ленина, 289
(место рассмотрения, город, село, район)

Я, и.о. главного государственного инспектора Успенского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Науменко Станислав Васильевич,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассмотревшего дело)

рассмотрев постановление № 58/89 от «18» июля 2017 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на юридическое лицо (~~гражданина(ицу)~~) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 им. Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина МО Успенского района

(полное наименование юридического лица) (полное наименование юридического лица) (или фамилия, имя, отчество физического лица)

находящееся (зарегистрированного(ую)) по адресу) Краснодарский край, Успенской район, село Успенское, улица Гагарина, 2

(юридический адрес или адрес регистрации)

установил, что нарушил(а) 05.07.2017 года в 12 ч. 00 мин. на территории и в помещениях Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 села Успенского МО Успенского района, расположенного по адресу Краснодарский край, Успенской район, село Успенское, улица Гагарина, 2, требования Федерального от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

тепло-, водо- и электроснабжение и т. п.), имеющая отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены) а именно:

- Не обеспечена подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специально выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, и (или) транслирующей этот сигнал организацией ч.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

(указывается существо нарушения, последствия произошедшего события, в случае возникновения пожара - что сгорело, повреждено, разбито по сравнению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление.
2. Принять срочные необходимые меры по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, а также причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление по адресу: село Успенское, улица Ленина, 289, тел. (факс) 5-82-24.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного представления органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная

ответственность.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

Науменко Станислав Васильевич
(ФИО)

Представление получил:

(дата, должность, подпись)

Борзенко Ольга Николаевна
(ФИО)

Представление направлено: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)