

ПРОТОКОЛ № 58/89

об административном правонарушении в области пожарной безопасности

«14» июля 2017 г.

с. Успенское

(место составления: город, село, район)

Я, и.о. главного государственного инспектора по пожарному надзору Успенского района старший лейтенант внутренней службы Науменко Станислав Васильевич, село Успенское, ул. Ленина, 289

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об

(указываются номера статей и законодательный акт,

административных правонарушений

в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 2 имени героя Советского Союза Ю.А. Гагарина МО Успенского района

2. Юридический адрес, тел. (факс) Краснодарский край Успенский район село Успенское, Улица Гагарина, 2.

3. Номер регистрационного свидетельства серия 23 № 008059826

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю

5. Наименование обслуживающего банка и номер счета ГРКЦ ГУ Банка России г. Краснодар Р/С 40204810700000000009

6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Борзенко Ольга Николаевна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя Распоряжение № 9/4-л от 10.03.2006г.

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. удостоверение, удостоверяющий личность законного представителя паспорт 03 03 № 938270 выдан ОВД Успенского района Краснодарского края 30.12.2002г.

9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности, когда да, 26.10.2015

нарушил(а) 05.07.2017 года в 12 ч. 00 мин. на территории и в помещениях Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 села Успенского МО Успенского района, расположенного по адресу Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица Гагарина, 2, требования Федерального от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

(указывается дата, адрес и место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

а именно:

- Не обеспечена подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специально выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на-пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, и (или) транслирующей этот сигнал организацией ч.7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

(указывается сущность правонарушения)

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1

(указываются статьи

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Законному представителю юридического лица Борзенко Ольга Николаевна

(фамилия, инициалы)

разъяснены его(ее) права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1; 25.4; 28.2 п.4 и 6

(указываются статьи и законодательный акт)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции РФ

✓

(подпись)

Свидетелям: 1. \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

2. \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7; 17.9; 25.6

(указываются статьи и законодательный акт,

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

предусматривающий ответственность)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Потерпевшим: 1. \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

2. \_\_\_\_\_, проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2

(указываются статьи и законодательный акт,

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

предусматривающий ответственность)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

(подпись)

От участия защитника отказываюсь.

(подпись)

Прошу рассмотреть протокол на месте.

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

(наличие вещественных доказательств по делу, отметка при доставлении законного представителя для составления протокола: должность и звание доставившего, куда доставлен и т.д.)

К протоколу прилагается:

1. Копия акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя;

(перечень прилагаемых вещей)

\_\_\_\_\_  
(подпись законного представителя юридического лица)

Борзенко Ольга Николаевна  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, составившего протокол)

Науменко Станислав Васильевич  
(ФИО)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

(подпись свидетеля)

(ФИО)

(подпись свидетеля)

(ФИО)

(подпись потерпевшего)

(ФИО)

(подпись потерпевшего)

(ФИО)

Копию протокола получил \_\_\_\_\_

(подпись законного представителя юридического лица)

Борзенко Ольга Николаевна  
(ФИО)

(подпись потерпевшего)

(ФИО)

(подпись потерпевшего)

(ФИО)

Протокол и материалы переданы на рассмотрение в ОНД и ИР Успенского района с. Успенское, ул. Ленина, 289 и.о. главного государственного инспектора по пожарному надзору Успенского района Науменко С.В., кабинет № 10.

(ФИО судьи, наименование и адрес суда, наименование и адрес уполномоченного органа, ФИО должностного лица, наименование и адрес органа)

(дата, подпись принявшего протокол)

(ФИО)

Протокол будет рассмотрен «18» июля 2017 г.

(подпись)